

Начальнику отделения надзорной  
деятельности и профилактической  
работы Койгородского района  
А.Н. Шестакову

Отчет об исполнении предписания №2/1/1 от 11.02.2021 г.  
по итогам плановой выездной проверки  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа» пст. Кажым

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Принятые меры
1	Эвакуационное освещение в здании школы не обеспечивает круглосуточный режим работы, не включается автоматически после выключения рабочего освещения.	Эвакуационное освещение будет заменено, когда будет происходить замена новой АПС. (июнь, июль)
2	Допускается эксплуатация лампы освещения в помещении учителя трудов, с повреждениями.	Устранено.
3	Допускается эксплуатация участка электропроводки на лампу освещения в помещении учителя трудов с нарушением защитных свойств изоляции.	Устранено.
4	Допускается эксплуатация вводного электрокабеля насосной (колодца) с нарушением защитных свойств изоляции.	Устранено
5	В месте установки прибора приемно-контрольного пожарного в здании автокласса, не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	Информация будет размещена с перечнем помещений, когда поменяют приемно-контрольный прибор в здании автокласса. (июнь, июль)
6	Не организована работа по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация) здания автокласса. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение.	Работа будет организована по техническому обслуживанию (АПС) здания автокласса, когда будет замена новой АПС. (июнь, июль)
7	На входных дверях в помещении для хранения техники в здании автокласса не вывешена информация с обеспечением категорий и классов зон в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ	Устранено

	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
8	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом 18 правил в отношении здания автокласса, а также помещения для хранения техники здания автокласса.	Устранено
9	Допускается хранения спецодежды работников помещения для хранения техники, здания автокласса, не в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этих целях местах.	Будет устранено во время ремонта. (июнь, июль)
10	В здании автокласса нарушена огнезащита строительных конструкций (повреждение штукатурки)	Будет устранено во время ремонта школы. (июнь, июль)

Директор

Костина С.М.